

Block E - Level 11 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK E (1 OF 2) - LEVEL 11							
850	Studio	3.2	99	MET		47	15
851	Living Room	4.2	97	MET			
852	Bedroom	2.7	95	MET			
853	Bedroom	1.7	46	MET			
854	L/K/D	2.3	92	N/A			
855	Bedroom	2.5	97	MET			
856	Bedroom	1.3	54	MET			
857	Living Room	2.6	85	MET			
858	Bedroom	2.2	67	MET			
859	Bedroom	2	61	MET			
860	Living Room	3.7	80	N/A			
861	Bedroom	1.6	54	MET			
862	Living Room	2.3	93	MET			
863	Bedroom	2.1	68	MET			
864	Bedroom	0.9	50	MET			
865	L/K/D	4.4	100	N/A			
866	Bedroom	3.2	98	MET			
867	Bedroom	3	98	MET			
868	L/K/D	5.8	99	N/A		88	30
869	Bedroom	2.8	97	MET			
870	Bedroom	2.9	97	MET			
871	Living Room	4.1	99	MET		76	27
872	Bedroom	2.9	98	MET			
873	Bedroom	2.6	97	MET			
874	Living Room	3.9	100	MET		71	27
875	Bedroom	2.9	98	MET			
876	Living Room	3.9	100	MET		72	26
877	Bedroom	3	98	MET			
878	Living Room	3.9	99	MET		69	21
879	Bedroom	2.3	97	MET			
880	Bedroom	2.3	97	MET			
881	Living Room	3.6	99	MET			
882	Bedroom	2.7	97	MET			
883	Living Room	4.9	99	MET			
884	L/K/D	3.9	100	MET			
885	Bedroom	3	96	MET			
886	Bedroom	3.1	97	MET			

Table 22: Assessment Data

Block F - Mezzanine - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - MEZZANINE							
887	L/K/D	0.5	55	N/A			
888	Bedroom	0.6	21	MET			
889	Bedroom	0.5	14	MET			
890	Living Room	0.5	19	MET			
891	Bedroom	0.4	14	MET			
892	Bedroom	0.5	17	MET			
893	Living Room	0.6	20	MET			
894	Bedroom	0.5	14	MET			
895	Bedroom	0.4	10	MET			
896	Living Room	0.5	18	MET			
897	Bedroom	0.4	6	MET			

Table 23: Assessment Data

RD STREET

Plot F




Fig. 24: Floor Plan



Block F - Ground Floor - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - GROUND FLOOR							
898	Living Room	0.4	18	MET			
899	Bedroom	0.4	11	MET			
900	Bedroom	0.5	11	MET			
901	Living Room	0.7	21	MET			
902	Bedroom	0.5	11	MET			
903	Living Room	0.6	13	MET			
904	Bedroom	0.5	8	MET			
905	Living Room	0.6	12	MET			
906	Bedroom	0.5	6	MET			
907	Bedroom	1.7	90	MET			
908	Living Room	2.3	98	MET		36	7
909	Bedroom	2	96	MET			
910	Living Room	2.2	96	MET		35	7
911	Bedroom	1.9	93	MET			
912	Living Room	2.2	94	MET		37	8
913	Bedroom	1.2	70	MET			

Table 24: Assessment Data

Plot F




Fig. 25: Floor Plan



Block F - Level 01 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 01							
914	Bedroom	1.8	81	MET			
915	L/K/D	1.2	67	MET		23	7
916	Bedroom	1.2	69	MET			
917	Living Room	2.2	91	MET		17	6
918	Bedroom	1.6	67	MET			
919	Living Room	2.2	85	MET		14	3
920	Bedroom	1.6	73	MET			
921	Living Room	2.2	88	MET		15	3
922	Bedroom	1.5	81	MET			
923	Living Room	1.9	86	MET		20	2
924	Bedroom	1.2	60	MET			
925	L/K/D	0.6	35	MET		18	3
926	Bedroom	1.7	86	MET			
927	L/K/D	1.5	83	N/A		15	4
928	Bedroom	0.7	23	MET			
929	Bedroom	0.7	21	MET			
930	Living Room	0.6	21	MET			
931	Bedroom	0.6	19	MET			
932	Bedroom	0.7	22	MET			
933	Living Room	0.8	25	MET			
934	Bedroom	0.7	19	MET			
935	Living Room	0.9	19	MET			
936	Bedroom	0.7	18	MET			
937	Living Room	0.7	16	MET			
938	Bedroom	0.7	15	MET			
939	Bedroom	2.2	97	MET			
940	Living Room	2.9	99	MET		47	12
941	Bedroom	2.5	98	MET			
942	Living Room	2.8	98	MET		44	10
943	Bedroom	2.3	96	MET			
944	Living Room	2.7	96	MET		42	11
945	Bedroom	1.5	72	MET			
946	Bedroom	1.4	82	MET			
947	Living Room	1.8	90	MET			

Table 25: Assessment Data



Fig. 26: Floor Plan



Block F - Level 02 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 02							
948	Bedroom	2	88	MET			
949	L/K/D	1.2	72	MET		24	8
950	Bedroom	1.4	72	MET			
951	Living Room	2.4	98	MET		18	6
952	Bedroom	1.7	74	MET			
953	Living Room	2.3	95	MET		18	5
954	Bedroom	1.8	84	MET			
955	Living Room	2.3	98	MET		21	4
956	Bedroom	1.7	92	MET			
957	Living Room	2	94	MET		25	4
958	Bedroom	1.3	67	MET			
959	L/K/D	0.6	37	MET		20	3
960	Bedroom	1.8	88	MET			
961	L/K/D	1.6	84	N/A		15	4
962	Bedroom	0.8	26	MET			
963	Bedroom	0.7	24	MET			
964	Living Room	0.7	24	MET			
965	Bedroom	0.7	22	MET			
966	Bedroom	0.7	26	MET			
967	Living Room	0.9	26	MET			
968	Bedroom	0.7	23	MET			
969	Living Room	1	23	MET			
970	Bedroom	0.8	21	MET			
971	Living Room	0.8	18	MET			
972	Bedroom	0.7	19	MET			
973	Bedroom	2.4	97	MET			
974	Living Room	3.1	99	MET		50	13
975	Bedroom	2.7	98	MET			
976	Living Room	2.9	98	MET		48	12
977	Bedroom	2.4	96	MET			
978	Living Room	2.8	96	MET		44	12
979	Bedroom	1.5	72	MET			
980	Bedroom	1.4	84	MET			
981	Living Room	1.9	91	MET			

Table 26: Assessment Data




Fig. 27: Floor Plan

