

Block F - Level 03 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 03							
982	Bedroom	2	97	MET			
983	L/K/D	1.2	71	MET		23	9
984	Bedroom	1.4	71	MET			
985	Living Room	2.4	100	MET		18	7
986	Bedroom	1.8	78	MET			
987	Living Room	2.4	100	MET		19	5
988	Bedroom	1.8	89	MET			
989	Living Room	2.3	100	MET		25	5
990	Bedroom	1.7	94	MET			
991	Living Room	2.1	96	MET		24	4
992	Bedroom	1.5	72	MET			
993	L/K/D	0.7	41	MET		20	3
994	Bedroom	1.9	90	MET			
995	L/K/D	1.7	85	N/A		16	5
996	Bedroom	0.9	29	MET			
997	Bedroom	0.8	26	MET			
998	Living Room	0.7	27	MET			
999	Bedroom	0.8	23	MET			
1000	Bedroom	0.7	21	MET			
1001	Living Room	0.8	25	MET			
1002	Bedroom	0.7	19	MET			
1003	Living Room	1	19	MET			
1004	Bedroom	0.8	18	MET			
1005	Living Room	0.8	16	MET			
1006	Bedroom	0.7	15	MET			
1007	Bedroom	2.5	97	MET			
1008	Living Room	3.1	99	MET		58	17
1009	Bedroom	2.7	98	MET			
1010	Living Room	2.9	98	MET		54	16
1011	Bedroom	2.4	96	MET			
1012	Living Room	2.7	95	MET		50	14
1013	Bedroom	1.5	72	MET			
1014	Bedroom	1.4	85	MET			
1015	Living Room	1.8	93	MET			

Table 27: Assessment Data




Fig. 28: Floor Plan



Block F - Level 04 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 04							
1016	Bedroom	2.4	99	MET			
1017	L/K/D	1.6	77	MET		28	11
1018	Bedroom	1.8	73	MET			
1019	Living Room	3.1	100	MET		23	8
1020	Bedroom	2.2	83	MET			
1021	Living Room	3.1	100	MET		25	6
1022	Bedroom	2.3	95	MET			
1023	Living Room	3	100	MET		26	5
1024	Bedroom	2.1	97	MET			
1025	Living Room	2.6	96	MET		27	4
1026	Bedroom	1.7	74	MET			
1027	L/K/D	0.8	42	MET		22	5
1028	Bedroom	2.1	91	MET			
1029	L/K/D	1.8	85	N/A		19	5
1030	Bedroom	1	33	MET			
1031	Bedroom	1	30	MET			
1032	Living Room	0.9	29	MET			
1033	Bedroom	0.9	29	MET			
1034	Bedroom	1	34	MET			
1035	Living Room	1.2	35	MET			
1036	Bedroom	1	30	MET			
1037	Living Room	1.4	32	MET			
1038	Bedroom	1.1	32	MET			
1039	Living Room	1.1	28	MET			
1040	Bedroom	1	27	MET			
1041	Bedroom	2.7	97	MET			
1042	Living Room	2.2	98	MET		37	19
1043	Bedroom	2.9	98	MET			
1044	Living Room	2	95	MET		30	18
1045	Bedroom	2.6	96	MET			
1046	Living Room	1.9	94	MET		29	15
1047	Bedroom	1.5	72	MET			
1048	Bedroom	1.4	85	MET			
1049	Living Room	1.2	93	MET			

Table 28: Assessment Data



Fig. 29: Floor Plan



Block F - Level 05 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 05							
1050	Bedroom	2.2	99	MET			
1051	L/K/D	1.7	79	MET		28	11
1052	Bedroom	1.9	73	MET			
1053	Living Room	3.3	100	MET		26	9
1054	Bedroom	2.4	87	MET			
1055	Living Room	3.3	100	MET		27	7
1056	Bedroom	2.5	98	MET			
1057	Living Room	3.2	100	MET		26	5
1058	Bedroom	2.3	97	MET			
1059	Living Room	2.8	97	MET		27	6
1060	Bedroom	1.9	76	MET			
1061	L/K/D	0.9	45	MET		25	8
1062	Bedroom	2.3	91	MET			
1063	L/K/D	2	86	N/A		21	6
1064	Bedroom	1.1	37	MET			
1065	Bedroom	1.1	34	MET			
1066	Living Room	1.1	34	MET			
1067	Bedroom	1.1	33	MET			
1068	Bedroom	1.2	40	MET			
1069	Living Room	1.4	40	MET			
1070	Bedroom	1.2	37	MET			
1071	Living Room	1.6	38	MET			
1072	Bedroom	1.2	39	MET			
1073	Living Room	1.3	33	MET			
1074	Bedroom	1.1	34	MET			
1075	Bedroom	2.4	97	MET			
1076	Living Room	2.3	99	MET		37	20
1077	Bedroom	2.6	98	MET			
1078	Living Room	2	95	MET		32	20
1079	Bedroom	2.4	96	MET			
1080	Living Room	1.9	94	MET		27	15
1081	Bedroom	1.4	72	MET			
1082	Bedroom	1.3	84	MET			
1083	Living Room	2.2	99	MET		49	12

Table 29: Assessment Data




Fig. 30: Floor Plan



Block F - Level 06 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 06							
1084	Bedroom	2.1	99	MET			
1085	L/K/D	1.2	78	MET		22	12
1086	Bedroom	2.1	76	MET			
1087	Living Room	2.7	100	MET		30	9
1088	Bedroom	2.5	90	MET			
1089	Living Room	2.2	100	MET		23	8
1090	Bedroom	2.4	98	MET			
1091	Living Room	2.1	100	MET		18	5
1092	Bedroom	2.2	97	MET			
1093	Living Room	1.8	96	MET		17	6
1094	Bedroom	2.1	76	MET			
1095	L/K/D	0.7	47	MET		15	8
1096	Bedroom	2.6	91	MET			
1097	L/K/D	1.7	86	N/A		18	7
1098	Bedroom	1.2	40	MET			
1099	Bedroom	0.9	28	MET			
1100	Living Room	0.5	22	MET			
1101	Bedroom	0.9	28	MET			
1102	Bedroom	1.2	40	MET			
1103	Living Room	0.8	35	MET			
1104	Bedroom	1.2	37	MET			
1105	Living Room	1.2	40	MET			
1106	Bedroom	1.3	39	MET			
1107	Living Room	0.8	30	MET			
1108	Bedroom	1.2	33	MET			
1109	Bedroom	2.5	97	MET			
1110	Living Room	2.4	99	MET		40	20
1111	Bedroom	2.7	98	MET			
1112	Living Room	2.1	96	MET		34	20
1113	Bedroom	2.4	97	MET			
1114	Living Room	2	94	MET		27	15
1115	Bedroom	1.4	72	MET			
1116	Bedroom	1.3	85	MET			
1117	Living Room	2.3	99	MET		53	12

Table 30: Assessment Data



Fig. 31: Floor Plan



Block F - Level 07 - Part 1 of 1

		DAYLIGHT QUANTUM	DAYLIGHT DISTRIBUTION			SUNLIGHT QUANTUM (PROBABLE SUNLIGHT HOURS)	
ROOM REF.	ROOM USE	ADF (%)	NSL (%)	RDC		ANNUAL	WINTER
BLOCK F - LEVEL 07							
1118	Bedroom	2.4	99	MET			
1119	L/K/D	1.3	80	MET		20	12
1120	Bedroom	2.6	90	MET			
1121	Living Room	3.2	100	MET		32	8
1122	Bedroom	3.1	97	MET			
1123	Living Room	2.3	99	MET		24	8
1124	Bedroom	3	98	MET			
1125	Living Room	2.2	94	MET		20	7
1126	Bedroom	2.7	97	MET			
1127	Living Room	1.6	84	MET		18	8
1128	Bedroom	2.4	78	MET			
1129	L/K/D	0.7	49	MET		18	11
1130	Bedroom	2.9	91	MET			
1131	L/K/D	1.9	87	N/A		19	8
1132	Bedroom	1.4	47	MET			
1133	Bedroom	1.2	44	MET			
1134	Living Room	0.6	24	MET			
1135	Bedroom	1.3	44	MET			
1136	Bedroom	1.4	53	MET			
1137	Living Room	0.8	46	MET			
1138	Bedroom	1.6	54	MET			
1139	Living Room	1.5	55	MET			
1140	Bedroom	1.7	56	MET			
1141	Living Room	0.8	43	MET			
1142	Bedroom	1.6	49	MET			
1143	Bedroom	2.6	97	MET			
1144	Living Room	2.5	100	MET		41	21
1145	Bedroom	2.8	98	MET			
1146	Living Room	2.3	98	MET		36	20
1147	Bedroom	2.5	97	MET			
1148	Living Room	2.1	96	MET		30	17
1149	Bedroom	1.5	72	MET			
1150	Bedroom	1.4	85	MET			
1151	Living Room	2.3	99	MET		55	14

Table 31: Assessment Data



Fig. 32: Floor Plan

